

BUVA staat twee keer in Uniec3 met de Q-Stream Evolution. Met een C4A en een C4C systeem.

C4A systeem met één Co2-sensor in de woonkamer en één Co2-sensor in de hoofdslaapkamer:

Type ventilatiesysteem

ventilatiesysteem

C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

invoer ventilatiesysteem

productspecifiek

stysteemvariant

Buva Q-stream Evolution met CO2 sensoren in wk en hslpk GG + zr-roosters $\Delta p \leq 1 \text{ Pa}$ ✕

variant	f_{ctrl}
C.4a	0,51

Voorverwarming natuurlijke toevoer

voorverwarming natuurlijke toevoer

geen voorverwarming natuurlijke toevoerroosters

Ventilatoren

invoer ventilator vermogen

forfaitair ventilator vermogen

Type ventilatiesysteem

Doordat De Q-Stream Evolution is gekozen worden 'variant' en 'Fctrl' automatisch ingevuld, omdat deze zijn verbonden aan onze gelijkwaardigheidsverklaring.

Voorverwarming natuurlijke toevoer

Dit is niet het geval, dus dit dient niet aangepast te worden

Ventilatoren

Momenteel (Mei 2021) is BUVA bezig om een gelijkwaardigheidsverklaring te krijgen voor 'invoer ventilator vermogen'. Zodra deze beschikbaar is contacteren wij u. Tot die tijd dient hier 'forfaitair' te worden ingevuld.

Distributie en regelingen

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

LUKA A, B, C

ventilatiesysteem - passieve koeling

automatische passieve koelregeling

Distributie en regelingen: Luchtdichtheid dient te worden ingevuld indien bekend, het advies is om forfaitair aan te houden als dit beter scoort. Automatische passieve koelregeling staat bij de keuze voor een Systeem C variant altijd aangevinkt. **Momenteel is het nog onbekend hoe hier mee om te gaan. We contacteren u zodra wij dit weten.**

C4C systeem met een Co2-sensor in alle verblijfsruimtes (woonkamer en alle slaapkamers etc)

Ter verduidelijking hieronder de screenshots. De opmerkingen zijn weggelaten, omdat die hetzelfde zijn als bij het systeem hierboven.

Ventilatie**Type ventilatiesysteem**

ventilatiesysteem

C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

invoer ventilatiesysteem

productspecifiek

systeemvariant

Buva Q-stream Evolution met CO2 sensoren in all vr + zr-roosters $\Delta p \leq 1$ Pa

variant

 f_{ctrl}

C.4c

0,51

Voorverwarming natuurlijke toevoer

voorverwarming natuurlijke toevoer

geen voorverwarming natuurlijke toevoerroosters

Ventilatoren

invoer ventilator vermogen

forfaitair ventilator vermogen

Distributie en regelingen

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen

LUKA A, B, C

ventilatiesysteem - passieve koeling

automatische passieve koelregeling