

Afzender Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE

BUVA
T.a.v. de heer R. Cox
Bremen 5
2993 LJ BARENDRECHT

Datum	Referentie	E-mail	Behandeld door
21 oktober 2013	20120625-11	j.stegeman@chri.nl	J. Stegeman/ATr

Betreft **Verklaring lekverlies BUVA FlexStream luchtverdeelsysteem**

Geachte heer Cox,

Voor het BUVA FlexStream luchtverdeelsysteem zijn lekverliezen bepaald aan de hand van het Luka kwaliteitshandboek, NEN-EN 1507 en NEN-EN 12237.

De bepaling betreft lekverliezen van een C-systeem (90 mm) met natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer. Als referentie is de vrijstaande woning uit de brochure 'Referentiewoningen nieuwbouw' van Senter Novem aangehouden. De metingen en resultaten zijn beschreven in het rapport met referentie 20120625-10 d.d. 21-10-2013.

Toetsing van de gemeten lekverliezen aan het Luka kwaliteitshandboek, NEN-EN 1507 en NEN-EN 12237 resulteert voor alle normen voor zowel positieve als negatieve druk in klasse D.

Met vriendelijke groet,

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV



de heer ing. J. Stegeman
Projectleider